

12/01/2015

Esenboğa Havalimanı kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerine ;İFO GROUP SU ŞARTLANDIRMA Firması'nın önerisiyle 4 bölgeye 4 adet BAG FİLTRE bağlanmıştır. Böylece işletme süresince hatlarda birikmiş olan su kirliliğine ve inşaat süresince kalan çapak parçalarına filtreleme yapılmıştır. Filtre temizlik aşamasında gözlemediğimiz üzere sistem suyu temizlenmiş ve bunun sonucunda devrelerin ısı transfer katsayısının düşmesi önlenerek enerji veriminin yükselmesine katkı sağlanmıştır.

Ayrıca fan-coil tavalara konulan İFO 4040 Lejyonella tabletler ve kullanım suyunda kullanılan biyosidal ruhsatlı İFO 4260 dezenfektanı sayesinde bu sistemlerin kontrollü dezenfeksiyonu sağlanmış ve yaptırılan lejyonella analiz sonuçları negatif çıkmıştır.

İFO GROUP SU ŞARTLANDIRMA FİRMASI'na bizlere sunmuş oldukları danışmanlık hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla ...

NACIYE GEDİKOĞLU



ESENBOĞA HAVALİMANI MEKANİK TESİSAT BÖLÜMÜ

KİMYA MÜHENDİSİ